

評 価 書

ホクシン株式会社
代表取締役社長 入野 哲朗 様

令和3年10月25日付で申請を承諾した下記の構造方法に係る構造耐力性能評価については、ハウスプラス確認検査株式会社において慎重審議の結果、別紙評価報告書のとおり構造耐力上支障ないものと評価する。

令和3年12月22日
変更（い）：令和5年10月30日

ハウスプラス確認検査株式会社
代表取締役社長 坂橋 義夫 ①



記

1. 件名

厚さ 24mm 以上 28mm 以下の繊維板（MDF）／面材釘：鉄丸くぎ N75（又はめっき鉄丸くぎ NZ75）／釘配列：日の字打ち配列、留付け間隔@150mm／直張り仕様／木造軸組工法／床構面及び屋根構面

2. 評価事項

- ①当該水平構面の各仕様における短期許容せん断耐力 Pa
- ②住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）に基づく平成 13 年国土交通省告示第 1347 号（最終改正令和 3 年 12 月 1 日国土交通省告示第 1487 号）評価方法基準第 5 の 1-1(3)ホ③に基づく床（屋根）倍率評価
（ただし、製品の製造に関わる品質管理については本評価の範囲外とする。）

3. 評価結果

仕様	①単位長さあたりの短期許容せん断耐力 (kN/m)	②倍率 ^(い)
床構面	7.25	3.6
屋根構面	6.63	$3.3 \times \cos \theta$

※屋根倍率については、屋根勾配に応じて余弦を乗じ、倍率を低減すること。^(い)

4. 評価内容

評価報告書のとおり

以上